PREFECTURE de l'AUBE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 31 janvier 2019

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ROMILLY SUR SEINE
Mairie

10100 ROMILLY SUR SEINE

ROMILLY SUR SEINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant le controle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00078103	
Unité de gestion		0062	ROMILLY SUR SEINE
Installation	UDI	000214	ROMILLY SUR SEINE RESEAU
Point de surveillance	P	0000000443	ROMILLY SUR SEINE RESEAU
Localisation exacte	EVIER CUISINE REGNIER 25 RUE EMILE ZOLA - PLOMB 1 ER JET APRES STAGNAT		
Commune			ROMILLY-SUR-SEINE

Prélevé le : vendredi 25 janvier 2019 à 10h05
par : GILDAS CHATEIGNER
Type visite : DDIS

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Type de l'analyse : AUT | Code SISE de l'analyse : 00078222 | Référence laboratoire : 19M004933-002

	Résultats	*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Plomb	**59,1 µg/L**		10.00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00078103)

Dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée, une première analyse de l'eau potable a été effectuée à votre domicile, le 05 déce mbr 2018. Le résultat a mis en évidence une eau de qualité chimique n on-conforme de par un dépassement de limite de qualité concernant le p aramètre plomb, à savoir : une teneur en plomb de 58.50 µg/l dont la l imite de qualité est de 10 µg/l. Ce nouveau prélèvement a été effectué le 25 janvier 2019 après 30 mm d e stagnation et a révélé une teneur en plomb de 59.1 µg/l. Il est recommandé de procéder à un écoulement prolongé de l'eau avant tout usage à des fins alimentaires, et de changer vos canalisations en plomb.

Pour la déléguée territoriale
Pour l'Ingénieur du Génie Sanitaire
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Charlie BORIES