



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PREFECTURE de l'AUBE



Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 22 mars 2019

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ROMILLY SUR SEINE
Mairie
10100 ROMILLY SUR SEINE

ROMILLY SUR SEINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant le contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

Type	Code	Nom
Prélèvement	00078689	
Unité de gestion	0062	ROMILLY SUR SEINE
Installation	UDI 000214	ROMILLY SUR SEINE RESEAU
Point de surveillance	S 0000001496	MAISON DE RETRAITE JULIEN MONNARD
Localisation exacte	CUISINE MAISON DE RETRAITE JULIEN MONNARD	
Commune	ROMILLY-SUR-SEINE	

Prélevé le : vendredi 15 mars 2019 à 08h14
par : GUHUR ESTÉBAN
Type visite : DDIS

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Type de l'analyse : PCN

Code SISE de l'analyse : 00078808

Référence laboratoire : 19M016965-002

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Cuivre	0,715 mg/L		2.00		1.00
Nickel	11,8 µg/L		20.00		
Plomb	5,4 µg/L		10.00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00078689)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

**Pour la Déléguée Territoriale
L'Ingénieur du Génie Sanitaire**

Laure GRAN-AYMERICH