CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L'AUBE

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 28 juin 2019

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ROMILLY SUR SEINE
Mairie

10100 ROMILLY SUR SEINE

ROMILLY SUR SEINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant le controle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00079581	
Unité de gestion		0062	ROMILLY SUR SEINE
Installation	UDI	000214	ROMILLY SUR SEINE RESEAU
Point de surveillance	P	0000000443	ROMILLY SUR SEINE RESEAU
Localisation exacte			INFIRMERIE PISCINE DES 3 VAGUES
Commune			ROMILLY-SUR-SEINE

Prélevé le : jeudi 20 juin 2019 à 12h08
par : MATHIEU DJACZUCK
Type visite : DDIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00079581)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1mg/l.

Pour la Déléguée Territoriale
L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
Aspect (qualitatif)	normal	X	
Couleur (qualitatif)	normal	X	
Odeur (qualitatif)	normal	X	
Saveur (qualitatif)	normal	X	
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
Température de l'air	25,6	°C	
Température de l'eau	14,8	°C	
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
pH	7,6	unité pH	
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
Chlore combiné	<0,05	mg(Cl2)/L	
Chlore libre	0,24	mg(Cl2)/L	
Chlore total	0,28	mg(Cl2)/L	

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1N Code SISE de l'analyse : 00079700 Référence laboratoire : 19M043267-001

	Résultats		***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
			inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU				2.00
FER ET MANGANESE						
Fer total	5	µg/L				200.00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	580	µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	6,6	mg/L		50.00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		