



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A
LA CONSOMMATION HUMAINE**



**PREFECTURE
DE L'AUBE**

**Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement**

Troyes le 19 décembre 2019

**MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ROMILLY SUR SEINE
Mairie**

10100 ROMILLY SUR SEINE

ROMILLY SUR SEINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00081729	
Unité de gestion		0062	ROMILLY SUR SEINE
Installation	CAP	000435	ROMILLY SUR SEINE PUIITS
Point de surveillance	P	0000000700	ROMILLY SUR SEINE PUIITS
Localisation exacte			ROBINET CANALISATION SORTIE PUIITS
Commune			ROMILLY-SUR-SEINE

Prélevé le : jeudi 12 décembre 2019 à 13h29

par : MATHIEU DJACZUCK

Type visite : RPVIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00081729)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine.

**Pour la déléguée territoriale
Pour l'Ingénieur du Génie Sanitaire
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires**

Charlie BORIES

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : FMT

Code SISE de l'analyse : 00081848

Référence laboratoire : 19M100024-002

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU

1,2 NFU

FER ET MANGANESE

Fer total

210 µg/L

Manganèse total

28,6 µg/L