



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A
LA CONSOMMATION HUMAINE**



PREFECTURE DE L'AUBE

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 14 mai 2020

ROMILLY SUR SEINE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ROMILLY SUR SEINE
Mairie

10100 ROMILLY SUR SEINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00083610	
Unité de gestion		0062	ROMILLY SUR SEINE
Installation	CAP	000436	ROMILLY SUR SEINE FORAGE
Point de surveillance	P	000000701	ROMILLY SUR SEINE FORAGE
Localisation exacte			ROBINET CANALISATION SORTIE FORAGE
Commune			ROMILLY-SUR-SEINE

Prélevé le : jeudi 07 mai 2020 à 11h55

par : MATHIEU DJACZUCK

Type visite : RPVIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00083610)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine. Toutefois, il est à noter des teneurs en fer et turbidité très élevées. La teneur en manganèse est également très proche de la référence de qualité en distribution (50 µg/l) Il convient de maintenir en permanence et de manière pérenne le traitement mis en place.

Pour la Déléguée territoriale
L'Ingénieur du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : FMT

Code SISE de l'analyse : 00083728

Référence laboratoire : 20M030224-002

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélobimétrique NFU	10,1	NFU				
---------------------------------	------	-----	--	--	--	--

FER ET MANGANESE

Fer total	1600	µg/L				
-----------	------	------	--	--	--	--

Manganèse total	48,3	µg/L				
-----------------	------	------	--	--	--	--