



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

PREFECTURE de l'AUBE



Délégation Territoriale de l'Aube  
Service Santé-Environnement

Troyes le 19 novembre 2018

**MONSIEUR LE MAIRE**  
**MAIRIE DE ROMILLY SUR SEINE**  
Mairie  
**10100 ROMILLY SUR SEINE**

**ROMILLY SUR SEINE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant le contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

<b>Type</b>	<b>Code</b>	<b>Nom</b>
Prélèvement	00077348	
Unité de gestion	0062	ROMILLY SUR SEINE
Installation	UDI 000214	ROMILLY SUR SEINE RESEAU
Point de surveillance	S 0000001485	ROMILLY SUR SEINE CHS
Localisation exacte	SANITAIRES ACCUEIL (WC SEPARÉS)	
Commune	ROMILLY-SUR-SEINE	

Prélevé le : mardi 13 novembre 2018 à 12h18  
par : MATHIEU DJACZUCK  
Type visite : DDIS

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>Mesures de terrain</b>					
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	normal X				
Couleur (qualitatif)	normal X				
Odeur (qualitatif)	normal X				
Saveur (qualitatif)	normal X				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'air	21,3 °C				
Température de l'eau	13,8 °C				25.00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,6 unité pH			6.50	9.00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore combiné	<0,05 mg/L				
Chlore libre	0,18 mg/L				
Chlore total	0,21 mg/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : D1N

Code SISE de l'analyse : 00077467

Référence laboratoire : 18M075755-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,3 NFU				2.00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	570 µS/cm			200.00	1 100.00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L				0.10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	7,2 mg/L		50.00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100 mL				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100 mL				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100 mL		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100 mL		0.00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00077348)**

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

**Pour la Déléguée Territoriale  
L'Ingénieur du Génie Sanitaire**



**Laure GRAN-AYMERICH**

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique).  
Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassales - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX  
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30